

契 約 の 内 容

契約の方式	公募型競争契約(簡易型総合評価方式)
契約年月日	2022年9月28日
契約業者名	(株)弘電社
契約業者の住所	東京都中央区銀座五丁目11番10号
工事の名称	輸入共同上屋受変電設備(増築棟)更新工事
工事場所	成田国際空港内 輸入共同上屋増築棟
工事種別	電気設備工事
工事概要	本工事は、輸入共同上屋増築棟の受変電設備が設置後29年経過し、受変電設備の故障は長期間の施設停電へ繋がるため、更新目安である30年を迎えることから更新工事を行うものである。 受変電設備更新工事 1式 受変電設備仮設工事 1式
工期(自)	2022年9月29日
工期(至)	2024年1月26日
契約金額	185,438,000円(税込み)
制限価格	185,448,180円(税込み)
右に記載する事項 (○で囲む) 1. 一般競争の参加資格 2. 随意契約の相手方とした理由 3. 総合評価方式における評点 4. その他	(1) 基本条件 (ア) 当社における2018~2020年度契約参加資格の「受変電設備工事」又は「電設備工事」のいずれかに登録されていること。且つ、直近の有効な「総合評定値通知書」の総合評定値(P)が条件に合致していること。 (イ) 単体企業であること。 (ウ) 「受変電設備工事」の場合は「電気工事」の総合評定値(P)が950点以上であること。また「電気設備工事」の場合は「電気工事」の総合評定値(P)が1,250点以上であること。 (2) 施工実績 元請けとして、電圧6kV以上の受電設備及び変電設備の新設または更新工事(部分改修除く)について、過去15年の間に完工実績を有すること。また、共同企業体の構成員としての実績は、当社発注以外のものは、甲型共同企業体にあつては出資比率20%以上のもの、乙型共同企業体にあつては工区ごとの分担工額が20%以上のものに限ります。 (3) 技術者要件 建設業法に規定された主任(監理)技術者を専任で配置可能であること。

	評価内容	評価基準		配点	得点
施工計画	実施手順の妥当性	4.0	工程表において切替ステップが明確にされており、機器納期を踏まえた竣工までの工程が適切に設定されている。	4.0	0.0/4.0
			上記以外の場合	0.0	
	施工上配慮すべき事項の的確性①	2.0	機器の運搬時に留意すべき事項が2項目以上の確に記載されている。	1.0	0.0/1.0
			上記以外の場合	0.0	
	施工上配慮すべき事項の的確性②	2.0	停電作業時に留意すべき事項が2項目以上の確に記載されている。	1.0	0.0/1.0
			上記以外の場合	0.0	
企業の施工実績	過去15年の間の完工実績	1.0	元請けとして、電圧6kV以上の受電設備及び変電設備の仮設を含む更新工事(部分改修除く)について、過去15年の間に完工実績を有すること。	1.0	0.0/1.0
			上記以外の場合	0.0	
	安全表彰の加点措置	1.0	別紙「総合評価方式における安全表彰の加点措置について」参照 (表彰状の提出は不要です) https://www.naa.jp/jp/pinfo/pdf/sougou.pdf	1.0	0.0/1.0
			上記以外の場合	0.0	
配置予定技術者の能力	技術者の施工経験	2.0	元請けとして、過去15年の間に成田空港内の貨物地区における電気設備工事に技術者として従事し、完工した施工経験(工事の全工期に従事)を有すること。	2.0	0.0/2.0
			上記以外の場合	0.0	

※配置予定技術者の施工経験は、企業の施工実績と同一工事でもよい。

見積経過調書

件名 輸入共同上屋受変電設備（増築棟）更新工事
 見積日時 2022年8月26日 11時00分
 見積場所 成田国際空港株式会社

契約制限価格 ¥185,448,180
 比較価格 ¥168,589,255

見積経過

見積者 氏名	技術点	第一回				最終			備考
		金額	価格点	評価値 (技術点+ 価格点)	順位	金額	価格点	評価値 (技術点+ 価格点)	
㈱弘電社	7.0	168,589,000	0.00	7.00	1	168,580,000	0.00	7.00	価格交渉対象企業
									他3社見積辞退
記事 ◇当該金額に、その10%に相当する額を加算した金額が法律上の見積金額である。									

決定者氏名 ㈱弘電社
 決定金額 ¥ 185,438,000